

说 明

填写前请仔细阅读填写说明！

1. 为切实落实本次电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理工作，制作本记录，以供制动器排查治理操作单位使用。
2. 对于使用杠杆鼓式制动器的曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）和曳引驱动载货电梯（含防爆电梯中的货梯），每部电梯均需填写一份本记录，定期检验时交检验人员一份原件留存。
3. 本记录内容应填写齐全完整，不应遗留空白表格。使用钢笔或签字笔填写，或使用计算机出具。确需更正时，在原错误处划删除线，在其附近书写正确内容，并签上更改人（仅限于操作人员）的姓名、标注更改日期。
4. 本记录需操作人员本人签字，不准代签。
5. 内容请按实际情况认真填写，照片请严格按照要求拍摄。**尽量采用横屏拍摄，并保证图片清晰度。**如内容填写有误、所附照片不符合要求或整改情况不符合总局文件要求，定期检验时电梯判定为**不合格**，待整改至符合要求后，方可实施复检。
6. 本记录的真实性由操作单位和使用单位共同承担。
7. 项目填写说明：
 - [1] “作业指导文件名称”及“文件编号”填写制造（改造）单位提供的作业指导文件名称和编号。
 - [2] “松闸顶杆供货单位”填写更换后的松闸顶杆供货单位；不需更换则填写“无此项”。
 - [3] “专用工具供货单位”填写拆解保养电磁铁的专用工具供货单位；不需专用工具则填写“无此项”。
 - [4] 由于信息缺失无法确认驱动主机制造单位和编号的，填写“不详”。
8. **如需增加图片，应另行填写一份此记录。**
9. **用彩色记号笔在制动器上标注注册代码后四位，标注需清晰牢固，定期检验时可查验。**

注 1: 此页所有信息, 只允许单页呈现, 请合理排版。

注 2: 无法确认驱动主机制造单位和编号时填“不详”。

电梯制动器专项排查治理记录 (示例)

使用单位	XXXXXX 有限公司				
注册代码	3110120XXXXXXXX0043	设备使用编号	使用单位内部编号		
驱动主机制造单位	XXXXX	驱动主机编号	XXXXXX		
作业指导文件名称	XXXXX 制动器维护保养手册	文件编号	Version: XXXXXXXXX		
松闸顶杆供货单位	无此项	专用工具供货单位	无此项		
现场操作内容 (完成的项目填写“已完成”, 不需操作的项目填写“无此项”)					
序号	项目	操作情况	序号	项目	操作情况
1	制动器机械部分调整润滑	已完成	3	更换制动器松闸顶杆	无此项
2	制动器电磁铁拆解保养	已完成	4	重新装配后的动作和制动能力检查	已完成
5	免拆解情况下现场专项检查和确认 (免拆解情况下仅填写此项)				无此项
现场操作照片 (免拆解情况附照片 1、2、3) (张贴照片时可删除或覆盖说明文字)					
照片 1: 能够识别操作人员、地址信息、拍摄日期。			照片 2: 能够识别操作人员、电梯设备、拍摄日期。对于无机房电梯, 建议在井道外控制屏或控制柜等有铭牌的位置拍摄照片或视频。		
 <p>注 3: 地址信息可以是门牌号; 拍摄日期可用手机水印功能或操作人员手持当天的报纸。</p>			 <p>注 4: 能识别主机和控制柜 (建议在主机和控制柜上也用记号笔标注注册代码后 4 位)。</p>		
照片 3: 拆解后, 清洁前的电磁铁及零部件照片 (用彩色记号笔在制动器上标注注册代码后四位), 拍摄日期。对于免拆解的, 此处为制造 (改造) 单位在现场进行专项检查的照片。			照片 4: 清洁后的电磁铁及零部件照片 (能显示标注的注册代码后四位), 拍摄日期。如需更换松闸顶杆, 新旧顶杆应体现在照片内。		
 <p>注 5: 拆解后, 清洁前的制动器铁芯。能看清制动器上标注的注册代码后四位。</p>			 <p>注 6: 清洁后的制动器铁芯。能看清制动器上标注的注册代码后四位。</p>		
操作人员确认签字: 手写签字			使用单位确认:		
日期: 拆解查看日期			使用单位人员签字确认, 并盖章		
操作人员单位盖章: 单位公章或检验专用章					
(对于免拆解确认的, 此处指的是制造 (改造) 单位及其派出的操作人员, 应加盖公章或检验专用章)					

本记录的真实性由操作单位和使用单位共同承担!

注 7: 照片可覆盖表格内文字